

TABLICA 4.

Pročelja

Građevni dijelovi	Zgrada podskupine (ZPS)						Visoke zgrade			
	ZPS 1	ZPS 2	ZPS 3							
Ovješeni ventilirani elementi pročelje										
Klasificirani sustav	D	D-d1	D-d1	C -d1		B -d1	A2-d1			
ili										
Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama										
Vanjski sloj	D	D	D	A2-d1	B-d1	A2-d1	B-d1	A2-d1		
Podkonstrukcija										
– štapasta	D	D	D	D	ili	D	C	ili	C	A2
– točkasta	A2	A2	A2	A2		A2	A2		A2	A2
Izolacija	D	D	D	B		A2	B		A2	A2
Toplinski kontaktni sustav pročelja										
Klasificirani sustav	D	D	D	C -d1		C -d1	A2-d1			
ili										
Sastav slojeva sa sljedećim klasificiranim komponentama										
– pokrovni sloj	B-d1	B-d1	B-d1	B-d1		B-d1	A2-d1			
– izolacijski sloj	E	E	D	B		A2	A2			

TABLICA 5. Unutarnje zidne obloge i završni slojevi

Građevni dijelovi	Zgrada podskupine (ZPS)						Visoke zgrade
	ZPS1	ZPS2	ZPS3	ZPS4	ZPS5		
Unutarnje zidne obloge, izuzimajući evakuacijske putove							
Klasificirani sustav	D	D	D	D	D	B	
ili							
Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama							
– obloga	D ili B	D ili B	D ili B	C ili B	ili B	C ili B	A2
– izolacija	C ili E	C ili E	C ili D	B ili B	ili D	B ili B	A2
Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima							
Klasificirani sustav	NIJE PRIMIJENJIVO	D	C	B	A2	A2	
ili							
Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama							
– obloga	NIJE PRIMIJENJIVO	D	C	A2	B	A2	A2
– podkonstrukcija	NIJE PRIMIJENJIVO	D	A2	ili A2	A2	ili A2	A2
– izolacija	NIJE PRIMIJENJIVO	C	B	D	A2	C	A2
Unutarnji završni slojevi zida unutar evakuacijskih putova							
– stubište	NIJE PRIMIJENJIVO	D	C-s1, d0	C-s1, d0	B-s1, d0	A2-d0	
	NIJE PRIMIJENJIVO	D	C-s1, d0	A2-s1, d0	A2-s1, d0	A2-s1, d0	

TABLICA 6. Građevni proizvodi za podove i stropove

Građevni dijelovi	Zgrada podskupine (ZPS)					Visoke zgrade
	ZPS1	ZPS2	ZPS3	ZPS4	ZPS5	
Podne obloge na evakuacijskim putovima						
– hodnici	D _{fl}	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	A2 _{fl}	A2 _{fl}
– stubište	D _{fl}	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	A2 _{fl}	A2 _{fl}	A2 _{fl}
Podne obloge u neizgrađenim dijelovima potkrovlja	D _{fl}	D _{fl}	D _{fl}	A2 _{fl}	A2 _{fl}	A2 _{fl}
Podne konstrukcije						
Klasificirani sustav	D	D	D	D	B	B
ili						
Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama						

Nosivi dio	D	C	ILI	C	C	ILI	C	C	ILI	B	B	ILI	B	B	ILI	A2
Izolacijski sloj	E	C		D	C		D	B		C	B		C	A2		C
Konstrukcije ispod neobrađene stropne ploče uključujući i pričvršćenja izuzev stropne obloge																
Klasificirani sustav	D-d0		D-d0		D-d0		D-d0		D-d0		D-d0		B-d0			
ili Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama																
Podkonstrukcija	D		D	D		D	A2		A2	A2		A2	A2		A2	A2
Izolacijski sloj	C-d0		D			D	C-d0	ILI	D	B-d0	ILI	D-d0	B-d0	ILI	D-d0	B-d0
Obloga ili spuštenu strop	D-d0		B-d0			B-d0	D-d0			C-d0		B-d0	C-d0		B-d0	B-d0
Stropne obloge na evakuacijskim putovima																
- hodnici	NIJE PRIMIJENJIVO		D		C-s1, d0		C-s1, d0		B-s1, d0		A-s1, d0					
- stubište	NIJE PRIMIJENJIVO		D		C-s1, d0		A-s1, d0		A-s1, d0		A-s1, d0					

TABLICA 7. Krovovi

Konstrukcija	Zgrada podskupine (ZPS)					
	ZPS 1	ZPS 2	ZPS 3	ZPS 4	ZPS 5	Visoke zgrade
Ravni krovovi						
Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm šljunka ili istovrijednog materijala						
- Izolacija (hidroizolavija i slično)	E	E	E	E	D	D
- Toplinska izolacija	E	D	D	A2	A2	A2
Kad gornji sloj ne odgovara prethodnoj točki						
- Izolacija	BKROV (t1)	BKROV (t1)	BKROV (t1)	BKROV (t1)	BKROV (t1)	nije dozvoljeno
- Toplinska izolacija	E	E	E	A2	A2	
Kosi krovovi						
- Pokrov	BKROV (t1)	BKROV (t1)	BKROV (t1)	A2	A2	A2
- Krovna ljepenka i folije	E	E	E	E	E	A2
- Krovna konstrukcija	E	E	E	A2	A2	A2
- Toplinska izolacija	E	D	C	A2	A2	A2

TABLICA 8. Kanali za dovod zraka, kanali i ventilacijski kanali

Građevni dijelovi	Zgrada podskupine (ZPS)					
	ZPS1	ZPS2	ZPS3	ZPS4	ZPS5	Visoke zgrade
Kanali	E	D	C	B	A2	A2
Izolacija	C E	C D	C D	B	B	A2
Obloge	D ili B	D ili B	D ili B	D	C	A2

TABLICA 9.

Materijali za ispunu sljubnica						
Građevni dijelovi	Zgrada podskupine (ZPS)					
	ZPS1	ZPS2	ZPS3	ZPS4	ZPS5	Visoke zgrade
Materijal za ispunjavanje sljubnica	BEZ PRIMJENE		A2	A2	A2	A2

TABLICA 10.

Ispune ograda						
Građevni dijelovi	Zgrada podskupine (ZPS)					
	ZPS1	ZPS2	ZPS3	ZPS4	ZPS5	Visoke zgrade
balkoni, lođe i dr.	E	D	D	C	B	A2
u građevini (u prolazima kroz evakuacijske putove)	BEZ PRIMJENE		C	C	A2	A2

TABLICA 11. Dupli i šuplji podovi

Konstrukcije pozornica se izuzimaju

Građevni dijelovi	Zgrada podskupine (ZPS)					
	ZPS1	ZPS2	ZPS3	ZPS4	ZPS5	Visoke zgrade
Dupli podovi						
- nosivi sloj	D	D	D	B	B	A2
- stupovi	D	D	D	A2	A2	A2
Šuplji podovi						

- estrih	A2	A2	A2	A2	A2	A2
- oplata	D	D	D	B	B	A2

TABLICA 12. Natkrivena parkirališta i garaže

Građevni dijelovi	Klase građevina		
	Natkrivena mjesta za parkiranje	Garaže manje od 250 m ² (podzemne i nadzemne)	Garaže veće od 250 m ² (podzemne i nadzemne)
Podne obloge	B -fl	B -fl	A2 -fl
Zidne obloge			
Klasificirani sustav	BEZ ZAHTJEVA	B -s1	B -s1
ili			
Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama			
- izolacija	BEZ ZAHTJEVA	C	B
- obloga	BEZ ZAHTJEVA	B -s1	B -s1
Konstrukcije ispod neobrađene stropne ploče (uključujući i pričvršćenja) uključujući stropne obloge			
Klasificirani sustav	BEZ ZAHTJEVA	B -s1, d0	B -s2, d0
ili			
Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama			
- podkonstrukcija	BEZ ZAHTJEVA	A2	A2
- izolacija	BEZ ZAHTJEVA	C	B
- i obloge ili obješeni stropovi	BEZ ZAHTJEVA	B -Ss1, d0	B -s1, d0

(1) Odgovarajućim rješenjem u smislu tražene klase smatraju se i asfaltne obloge s najviše 10% bitumena.

(2) U garažama sa sustavom za automatsku dojavu i gašenje požara podovi mogu biti od asfalta.